

от 29.11.2022 № 10-12903/22  
на № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

Генеральному директору  
ООО «НПО РУСВАКУУМ»

Е.В. Мершину

Уважаемый Евгений Васильевич!

В ответ на письмо от 15.11.2022 № 78 сообщаю, что в процессе посещения производственной площадки ООО «НПО РУСВАКУУМ» специалистами АО «Мособлэнерго» отмечено наличие полного цикла производства БКТП, включая производство бетона, а также наличие полного цикла изготовления и испытания вакуумных выключателей номинальным напряжением 10 - 20 кВ.

Продукция завода ООО «НПО РУСВАКУУМ», в частности вакуумные выключатели ВВР-10, эксплуатируется на электросетевых объектах Общества. Нареканий в процессе эксплуатации не наблюдается. Указанные выключатели с пружинно-моторным приводом и возможностью ручного взвода пружины используются в составе ячеек КСО как самостоятельное оборудование, а также рекомендуются к использованию в качестве аналогов вакуумных выключателей других производителей.

Учитывая изложенное, применение продукции ООО «НПО РУСВАКУУМ» допустимо к применению в сетях АО «Мособлэнерго».

Заместитель главного инженера –  
директор департамента эксплуатации,  
технического обслуживания и ремонтов

Д.В. Ковалев

Исп. Ивлев Д.С.  
Тел. 8(495)780-39-62 (доб.1123)