

от 14.02.2018г

№ РЭ/100/476

На _____

от _____

Техническому директору
ООО «РОСВАКУУМ»

А.М. Лунцову

Об итогах ОПЭ вакуумных
выключателей

Уважаемый Алексей Михайлович!

Направляем итоги проведения опытно-промышленной эксплуатации вакуумных выключателей производства ООО «Росвакуум» типа ВВР-10-20 в количестве 5 шт., установленных в июне 2014 года на ПС А-17.

С начала эксплуатации оборудования производились включения-отключения токов нагрузки, отключения токов короткого замыкания. Отказов в работе приводов, механизмов заводки пружин, дугогасительных камер, систем ТУ и ТС не происходило.

Первый заместитель директора –
главный инженер

Д.А. Мещеряков